



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

<i>Nature et date de la décision</i>
Extension du 18 décembre 2014
N° d'identification : DS 044 G0

Date de fin de validité du
31 décembre 2017

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

La Société :
TEXECOM Limited
 Bradwood Court
 St Crispin Way
 BB4 4PW HASLINGDEN
 Royaume Uni
 Pour son usine de :
 HASLINGDEN - Royaume Uni

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Dispositif visuel d'alarme feu**
 Référence commerciale : **ESFA1000W**
 Marque commerciale : **Klaxon**
 Protection : **Type A**
 Catégorie : **W-2,4-7,5**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006, NF S32-001:1975, NF EN 54-23:2010 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Classe : | A |
| - Message préenregistré : | Non |
| - Niveau sonore : | 87 dB |
| - Tension d'alimentation : | 24V / 48V (plage d'alimentation 17V à 60V) |
| - Synchronisation : | Oui |
| - Socle DVAF | Non (partie sonore et lumineuse dans la tête) |
| - Référence commerciale socle : | - |
| - Fréquence de clignotement (DVAF) : | 0,5 Hz et 1 Hz |
| - Couleur de clignotement (DVAF) : | Rouge |
| - Tension d'alimentation (DVAF) : | 24V / 48V (plage d'alimentation 17V à 60V) |
| - Synchronisation (DVAF) : | Oui |
| - Divers : | Néant |

La conformité à l'annexe ZA des normes NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006 et NF EN 54-23:2010 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE



ACCREDITATION
 N° 5-0000
 PORTÉE
 DISPONIBLE SUR
 WWW.COFRAC.FR

Ce certificat est constitué de 1 page

